

Otorgada según los requisitos establecidos por la Res. Ministerio de Economía, Secretaría de Industria y Comercio N°237/24, Res. N°236/24, sus anexas y complementarias, al(los) producto(s) cuyas características se detallan a continuación.
Este Certificado será válido por un plazo de 2 años a partir de la fecha de su emisión, luego del cual deberá presentarse juntamente con una constancia de seguimiento de producto en el mercado según las Resoluciones previamente indicadas.
Granted according to the product requirements established by the Res. Ministry of Economy, Secretariat of Industry and Commerce N°237/24, Res. N°236/24, their annexes and complementary provisions to the product(s) with the following characteristics.
This Certificate will be valid 2 years from the date of issuance, after that it must be presented along with a market surveillance evidence according to the previously indicated Resolutions.

CERTIFICADO DE MARCA DE CONFORMIDAD (ESQUEMA 5 ISO/IEC 17067) - SEGURIDAD ELÉCTRICA
Mark Of Conformity Certificate (Scheme 5 ISO/IEC 17067) - Electrical Safety

Producto Product	Guardamotor.
Titular del Certificado / Dirección Certificate holder / Address	ADM Group S.R.L. Güemes 1456, Avellaneda, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.
Fábrica / Dirección Factory / address	Wenzhou Tosun Electric Co., Ltd. // No.1 Huashan Road, Wenzhou Bridge Industrial Zone, Baixiang, Yueqing, Zhejiang, China.
Características técnicas Technical characteristics	Ue= AC400/415V; Ui= 690V; Uimp= 6kV; Cat.A; 3P; Clase de disparo: 10A; Ver Anexo 1
Marca Comercial Trade mark	SANDERSON.
Modelo o tipo Model or type	Ver Anexo I.
Norma(s) aplicada(s) Standard(s) used	IEC 60947-2: 2016 + A1: 2019 (Ed. 5.1) + IEC 60947-4-1: 2018 (Ed. 4.0)
Informe(s) de ensayo / Emitido por Test report / issued by	220100860SHA-001; 220100860SHA-002 Intertek Testing Services Shanghai
Fecha de emisión inicial Date of first edition	03/05/2024.
Observaciones Remarks	Este certificado anula y reemplaza al CSE-IACSA-A29-003.1 con fecha 03/05/2024 por traspaso de la licencia de la Resolución N° 169/18 a la N°237/24, Res. N°236/2024. Esta revisión modifica la última fecha de vigilancia de mercado informada, extendiéndola 12 meses.

Firma Signature	 Lic. Federico Arturo Cintolo Responsable Técnico
--------------------	--

ANEXO I

MODELOS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MP2-M01	Ue= AC400/415V, Ui= 690V, Uimp= 6kV, Cat.A, 3P, trip class 10A, Ir (A) 0,1~0,16; In Max.(A) 0,16; Icu (kA) 100; Ics (kA) 50
MP2-M02	Ue= AC400/415V, Ui= 690V, Uimp= 6kV, Cat.A, 3P, trip class 10A, Ir (A) 0,16~0,25; In Max.(A) 0,25; Icu (kA) 100; Ics (kA) 50
MP2-M03	Ue= AC400/415V, Ui= 690V, Uimp= 6kV, Cat.A, 3P, trip class 10A, Ir (A) 0,25~0,4; In Max.(A) 0,16; Icu (kA) 100; Ics (kA) 50
MP2-M04	Ue= AC400/415V, Ui= 690V, Uimp= 6kV, Cat.A, 3P, trip class 10A, Ir (A) 0,4~0,63; In Max.(A) 0,16; Icu (kA) 100; Ics (kA) 50
MP2-M05	Ue= AC400/415V, Ui= 690V, Uimp= 6kV, Cat.A, 3P, trip class 10A, Ir (A) 0,63~1,0; In Max.(A) 0,16; Icu (kA) 100; Ics (kA) 50
MP2-M06.	Ue= AC400/415V, Ui= 690V, Uimp= 6kV, Cat.A, 3P, trip class 10A, Ir (A) 1,0~1,6; In Max.(A) 0,16; Icu (kA) 100; Ics (kA) 50
MP2-M07	Ue= AC400/415V, Ui= 690V, Uimp= 6kV, Cat.A, 3P, trip class 10A, Ir (A) 1,6~2,5; In Max.(A) 0,16; Icu (kA) 100; Ics (kA) 50
MP2M08	Ue= AC400/415V, Ui= 690V, Uimp= 6kV, Cat.A, 3P, trip class 10A, Ir (A) 2,5~4,0; In Max.(A) 0,16; Icu (kA) 100; Ics (kA) 50
MP2-M10	Ue= AC400/415V, Ui= 690V, Uimp= 6kV, Cat.A, 3P, trip class 10A, Ir (A) 4,0~6,3; In Max.(A) 0,16; Icu (kA) 100; Ics (kA) 50
MP2-M14	Ue= AC400/415V, Ui= 690V, Uimp= 6kV, Cat.A, 3P, trip class 10A, Ir (A) 6~10; In Max.(A) 0,16; Icu (kA) 100; Ics (kA) 50
MP2-M16	Ue= AC400/415V, Ui= 690V, Uimp= 6kV, Cat.A, 3P, trip class 10A, Ir (A) 9~14; In Max.(A) 0,16; Icu (kA) 15; Ics (kA) 7,5
MP2-M20	Ue= AC400/415V, Ui= 690V, Uimp= 6kV, Cat.A, 3P, trip class 10A, Ir (A) 13~18; In Max.(A) 0,16; Icu (kA) 15; Ics (kA) 7,5
MP2-M21	Ue= AC400/415V, Ui= 690V, Uimp= 6kV, Cat.A, 3P, trip class 10A, Ir (A) 17~23; In Max.(A) 0,16; Icu (kA) 15; Ics (kA) 6
MP2-M22	Ue= AC400/415V, Ui= 690V, Uimp= 6kV, Cat.A, 3P, trip class 10A, Ir (A) 20~25; In Max.(A) 0,16; Icu (kA) 15; Ics (kA) 6
MP2-M32	Ue= AC400/415V, Ui= 690V, Uimp= 6kV, Cat.A, 3P, trip class 10A, Ir (A) 24~32; In Max.(A) 0,16; Icu (kA) 10; Ics (kA) 5

Información adicional (si es necesaria)
Additional information (if necessary)

Firma
Signature


Lic. Federico Arturo Cintolo
Responsable Técnico

Intertek Argentina Certificaciones S.A.
Cerrito 1136, 3° Piso
(C1010AAX) - Buenos Aires - Argentina
Oficina: +54 (11) 5217-9487
Sitio Web: www.intertek-ar.com
Fecha de Emision de esta revision / Issue date of this edition:

3/5/2025