

Certificado Certificate



Certificado de Marca de Conformidad según Resolución S.I.C. N° 236/24 relativa a materiales para instalaciones eléctricas.

Certificate of Conformity Mark according to Resolution S.I.C. N° 236/24 related to materials for electrical installation.



Certificado Nro. <i>Certificate Nr.</i>	RA 4186613 EM (R1)		
Informe de evaluación Nro. <i>Evaluation report Nr.</i>	E5383130 Z02		
Nombre y dirección del titular del certificado <i>Name and address of the certificate holder</i>	Multiradio S.A. Av. Córdoba 4860, Ciudad de Buenos Aires, C1414BAT, Argentina		
Identificación tributaria (si aplica) <i>TAX ID - if applicable</i>	30-57378574-2		
Nombre y dirección de la fábrica <i>Name and address of the factory</i>	Suntree Electric Group Co., Ltd. Xinguang Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing, Zhejiang, 325604, P.R. China		
Origen <i>Origin</i>	China		
Producto <i>Product</i>	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO /DC Miniature Circuit Breaker		
Designación <i>Type Designation</i>	SL7N-63		
Marca comercial <i>Trademark</i>	suntree		
Características principales <i>Ratings and principal characteristics</i>	Tensión Nominal	:	DC 550V
	Corriente Nominal	:	6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A
	Cantidad de Polos	:	2 polos
	Capacidad de Interrupción	:	6kA
Información adicional (si es necesaria) <i>Additional information (if necessary)</i>	Este certificado reemplaza al certificado RA 4186613 E <i>This certificate replaces certificate RA 4186613 E</i>		
Ensayado según <i>Tested according to</i>	IEC 60947-2:2016+A1		
Laboratorio de ensayo <i>Testing Laboratory</i>	Este certificado ha sido emitido en base al Certificado R 50481055 emitido por TÜV Rheinland LGA Products GmbH., en conformidad con ISO/IEC 17065:2012 capítulo 7.4.5		

1. Este certificado cubre a los productos que pudieran ostentar la marca de conformidad en el formato previo.
This certificate covers products that could bear the mark of conformity in the previous format.
2. Este certificado (tipo 5 - IRAM-ISO/IEC 17067:2015), está vinculado a un contrato para el alcance arriba citado.
This certificate (type 5 - IRAM-ISO/IEC 17067:2015) is based on our Testing and Certification Regulation for the above-mentioned scope.



Fecha de emisión: 07/09/2023
Date of issue(day/mo/yr)

Fecha de revisión: 17/09/2025
Revision date (day/mo/yr)

Certificador: Ing. P. Gilardoni
Certifier:

TÜV Rheinland Argentina S.A., Av. Cabildo 642, Piso 2º,
(C1426AAT), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Autorizado por Resolución S.I.C. N° 236/24, artículo N° 10
Authorized by Resolution S.I.C. Nr. 236/24, article Nr. 10

FCMEM-Rev. 0