



**BUREAU
VERITAS**

Industry Division

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS
RECONOCIDO POR EX SECRETARÍA DE INDUSTRIA COMERCIO Y MINERÍA

CERTIFICADO DE MARCA

CERTIFICATE OF MARK

RESOLUCIÓN M.E - S.I.C. N° 16/2025

N° BVA / E / 0292 - 22 / Rev.01

Titular / Holder:

YARLUX S A

MEDINA 1538, CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

REPÚBLICA ARGENTINA

Producto Product	ARRANCADOR PARA TUBO FLUORESCENTE CON CONDENSADOR		
Marca Trade Mark	YLX; FENIX; YARLUX		
Modelo/ Referencia de Tipo Model / Type Ref	FS-U (CUERPO PC AZUL CON CONTACTO DE BRONCE O CUERPO BLANCO CON CONTACTO DE ALUMINIO)		
Características técnicas Technical Characteristics	220-240V~, 50Hz, 4-80W		
Conformidad con Norma (s) Conformity with standard(s)	IEC 60155: 1993+A1: 1995		
Nombre de la Fábrica Factory Name	CHINA NINGBO LEXING INDUCTOR ELECTRONIC CO., LTD.		
Dirección de la Fábrica Factory Address	N° 35 ZHUQUAN ROAD, SCIENCE & TECHNOLOGY AREA, NINGHAI, ZHEJIANG, CHINA		
Nombre del Fabricante Manufacturer Name	CHINA NINGBO LEXING INDUCTOR ELECTRONIC CO., LTD.		
Información Adicional Additional Information	El presente anula al Certificado: BVA/E/0292-22 Esquema 5 según ISO 17067		Matrícula familia Family number BV: 108 / R11
	Certificado Original BVA/E/ 0292-22		
	Fecha de emisión original: 03/08/2022		

Issued at / Emitido en

Buenos Aires, 02 de Julio de 2025

Fecha de Vigencia: 02/08/2026

Vencido dicho plazo podrán mantenerse válidos mediante la **CONSTANCIA DE VIGILANCIA** correspondiente, emitida por Bureau Veritas Argentina S.A, por el plazo dispuesto en la misma.

- 1 El presente Certificado no es válido para productos cuyo diseño y/o fabricación hayan sido modificados respecto al de los aprobados. / *This Certificate is invalid whether approved product design is modified.*
- 2 Este Certificado es expedido de acuerdo con los Términos y Condiciones Generales de Servicio de Bureau Veritas (revisión 2011) y Condiciones Particulares de Certificación Rev. A. / *This Certificate is issued according to Bureau Veritas General Terms & Conditions of Service (Ed. 2011) and Particular Certification Conditions Rev. A.*
- 3 Este Certificado cubre solamente a la muestra ensayada según el Informe de Laboratorio archivado en Bureau Veritas, y no abre juicio alguno sobre la producción normal del fabricante. / *This Certificate covers only the sample tested according to the Laboratory Test Report filed in Bureau Veritas and does not judge in any form the manufacturer normal production.*



**BUREAU
VERITAS**

To check its validity phone to (54-11) 4000-8008 / Para verificar su validez, llame al teléfono (54-11) 4000-8008

BUREAU VERITAS ARGENTINA S.A. – Av. Brasil 55 – 17° Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Rev 01 - 1 / 1