

DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD (DJC)

Res. S.I.C. N° 236/24 y complementarias

Número de Identificación de DJC:
20260305-ADGR-0001-13150

Información del Fabricante o Importador:

- **Razón Social:** ADM GROUP S.R.L
 - **C.U.I.T. N°:** 30712915605
 - **Nombre Comercial o Marca Registrada:** Sanderson
 - **Domicilio Legal:** Güemes 1456/58, Avellaneda, Buenos Aires, Argentina
 - **Domicilio de la planta de producción o del depósito del importador:** Güemes 1456/58, Avellaneda, Buenos Aires, Argentina
 - **Teléfono:** 011 4204-0857
 - **Correo Electrónico:** info@admelectricos.com.ar
-

Representante Autorizado:

- **Nombre y Apellido / Razón Social:** No aplicable.
 - **Domicilio Legal:** No aplicable.
 - **C.U.I.T. N°:** No aplicable.
-

Información del Producto:

- **Código de Identificación Único del Producto:** Referirse a "Modelo" en la tabla.
- **Fabricante:** Wenzhou Tosun Electric Co., Ltd. // No.1 Huashan Road, Wenzhou Bridge Industrial Zone, Baixiang, Yueqing, Zhejiang, China.
- **Identificación del producto (marca, modelo, características técnicas):** Guardamotor.

Marca	Modelo	Características Técnicas
Sanderson	MP2-M01	Ue= AC400/415V, Ui= 690V, Uimp= 6kV, Cat.A, 3P, trip class 10A, Ir (A) 0,1~0,16; In Max.(A) 0,16; Icu (kA) 100; Ics (kA) 50
Sanderson	MP2-M02	Ue= AC400/415V, Ui= 690V, Uimp= 6kV, Cat.A, 3P, trip class 10A, Ir (A) 0,16~0,25; In Max.(A) 0,25; Icu (kA) 100; Ics (kA) 50
Sanderson	MP2-M03	Ue= AC400/415V, Ui= 690V, Uimp= 6kV, Cat.A, 3P, trip class 10A, Ir (A) 0,25~0,4; In Max.(A) 0,16; Icu (kA) 100; Ics (kA) 50
Sanderson	MP2-M04	Ue= AC400/415V, Ui= 690V, Uimp= 6kV, Cat.A, 3P, trip class 10A, Ir (A) 0,4~0,63; In Max.(A) 0,16; Icu (kA) 100; Ics (kA) 50
Sanderson	MP2-M05	Ue= AC400/415V, Ui= 690V, Uimp= 6kV, Cat.A, 3P, trip class 10A, Ir (A) 0,63~1,0; In Max.(A) 0,16; Icu (kA) 100; Ics (kA) 50
Sanderson	MP2-M06	Ue= AC400/415V, Ui= 690V, Uimp= 6kV, Cat.A, 3P, trip class 10A, Ir (A) 1,0~1,6; In Max.(A) 0,16; Icu (kA) 100; Ics (kA) 50
Sanderson	MP2-M07	Ue= AC400/415V, Ui= 690V, Uimp= 6kV, Cat.A, 3P, trip class 10A, Ir (A) 1,6~2,5; In Max.(A) 0,16; Icu (kA) 100; Ics (kA) 50
Sanderson	MP2M08	Ue= AC400/415V, Ui= 690V, Uimp= 6kV, Cat.A, 3P, trip class 10A, Ir (A) 2,5~4,0; In Max.(A) 0,16; Icu (kA) 100; Ics (kA) 50
Sanderson	MP2-M10	Ue= AC400/415V, Ui= 690V, Uimp= 6kV, Cat.A, 3P, trip class 10A, Ir (A) 4,0~6,3; In Max.(A) 0,16; Icu (kA) 100; Ics (kA) 50
Sanderson	MP2-M14	Ue= AC400/415V, Ui= 690V, Uimp= 6kV, Cat.A, 3P, trip class 10A, Ir (A) 6~10; In Max.(A) 0,16; Icu (kA) 100; Ics (kA) 50
Sanderson	MP2-M16	Ue= AC400/415V, Ui= 690V, Uimp= 6kV, Cat.A, 3P, trip class 10A, Ir (A) 9~14; In Max.(A) 0,16; Icu (kA) 15; Ics (kA) 7,5
Sanderson	MP2-M20	Ue= AC400/415V, Ui= 690V, Uimp= 6kV, Cat.A, 3P, trip class 10A, Ir (A) 13~18; In Max.(A) 0,16; Icu (kA) 15; Ics (kA) 7,5
Sanderson	MP2-M21	Ue= AC400/415V, Ui= 690V, Uimp= 6kV, Cat.A, 3P, trip class 10A, Ir (A) 17~23; In Max.(A) 0,16; Icu (kA) 15; Ics (kA) 6
Sanderson	MP2-M22	Ue= AC400/415V, Ui= 690V, Uimp= 6kV, Cat.A, 3P, trip class 10A, Ir (A) 20~25; In Max.(A) 0,16; Icu (kA) 15; Ics (kA) 6
Sanderson	MP2-M32	Ue= AC400/415V, Ui= 690V, Uimp= 6kV, Cat.A, 3P, trip class 10A, Ir (A) 24~32; In Max.(A) 0,16; Icu (kA) 10; Ics (kA) 5

Normas y Evaluación de la Conformidad:

- **Reglamento/s Aplicable/s:** Res.236/2024; Res. 26/2025
- **Norma/s Técnica/s:** IEC 60947-2: 2016 + A1: 2019 (Ed. 5.1) + IEC 60947-4-1: 2018 (Ed. 4.0)
- **Procedimiento de Evaluación de la Conformidad emitido por un OEC:** Certificación local según apartado 3.2.2 del Anexo de la Res. 237/2024.
- **Esquema de certificación según norma ISO/IEC 17067:** Esquema 5
- **Fecha de próxima vigilancia:** 05/03/2028
- **Referencia al Documento de Evaluación de la Conformidad:**

Certificado: CSE-IACSA-A29-003.1R1

Informe:N°: VI-Seg01-SE-A29-003.1R1

- **Datos del OEC Interviniente:**

Certificadora: Intertek

Laboratorio: NA - Verificación de identidad realizada por IACSA.

Otros Datos:

- **Enlace a la copia de la Declaración de la Conformidad en Internet:**

<https://cdogroups.org/marcado-qr/nstllzjdqmrjrevuvu5skzdpzrkqt09/>

Responsabilidad y Sanciones

La presente **Declaración Jurada de la Conformidad (DJC)** se emite en total conformidad con el **Reglamento Técnico de “SEGURIDAD ELÉCTRICA”**, aprobado por **Res. N°236/2024** y **Res. N°26/2025** de la **SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, por la conformidad del producto y por la conservación de la DJC, así como la totalidad de la documentación respaldatoria de los datos aquí denunciados, durante diez años después de la introducción del producto en el mercado de la República Argentina.

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato o información en esta Declaración, o la falta de presentación de la documentación requerida por la Autoridad, será pasible de las sanciones previstas en la **Ley N° 24.240** y sus modificatorias, así como en el **Decreto N° 274/2019**, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o administrativa aplicable, conforme al **Artículo 110 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 – T.O. 2017**.

Fecha y Lugar: Buenos Aires, 05 de Marzo de 2026

Firma:



ADM GROUP S.R.L.
LEONEL G. MARITATO
SOCIO GERENTE