


Este certificado ha sido emitido según los requisitos de las Res. M.E.S.I.C. 237/24, Res. 16/25 sus anexas y complementarias. Este Certificado de Tipo no permite colocar ninguna de las Marcas ETL-Intertek sobre el producto o su embalaje, ni tampoco en publicidades o papelería del fabricante, importador o distribuidor y será válido por un plazo de 2 años corridos a partir de la fecha de su emisión. Vencido dicho plazo podrá mantenerse válido mediante la constancia de vigilancia de mercado correspondiente. This certificate has been issued in accordance with the requirements of Resolutions M.E.S.I.C. 237/24 and 16/25, and their annexes and supplementary regulations. This Type Certificate does not permit the placement of any ETL-Intertek Marks on the product or its packaging, nor on advertising or stationery of the manufacturer, importer, or distributor, and will be valid for a period of two consecutive years from the date of issuance. After this period, it may remain valid with the corresponding market surveillance certificate.

CERTIFICADO DE TIPO (ESQUEMA 2 ISO/IEC 17067) - SEGURIDAD ELÉCTRICA

Type Certificate (Scheme 2 ISO/IEC 17067) - Electrical Safety

Producto Product	Inversor Solar.
Titular del Certificado / Dirección Certificate holder / Address	MULTISOLAR S.A. Avenida Córdoba 4860, C.A.B.A., Argentina.
Fábrica / Dirección Factory / address	Fontane Electronic Co., LTD. // ACM Electronic Industrial Park, CuiHeng Industrial Zone, Nanlang Town, Zhongshan Guangdong, China.
Características técnicas Technical characteristics	Ver Anexo I.
Marca Comercial Trade mark	VICTRON ENERGY.
Modelo o tipo Model or type	1) Multiplus-II 48/3000/35-32 230V; 2) Multiplus-II 24/3000/70-32 230V; 3) MultiPlus-II 12/3000/120-32 230V.
Norma(s) aplicada(s) Standard(s) used	IEC 62109-1: 2010 (Ed. 1.0) + IEC 62109-2: 2011 (Ed. 1.0).
Informe(s) de ensayo / Emitido por Test report / issued by	84186-120289; 84186-120290. SHITSUKE S.R.L.
Fecha de emisión inicial Date of first edition	22/07/2026.
Observaciones Remarks	NA.

Firma
Signature


Lic. Federico Arturo Cintolo
Responsable Técnico



Intertek Argentina Certificaciones S.A.
Cerrito 1136, 4° Piso
(C1010AAX) - Buenos Aires - Argentina
Oficina: +54 (11) 5217-9487
Sitio Web: www.intertek-ar.com
Fecha de Emision de esta revision / Issue date of this edition:

22/07/2026

ANEXO I / ANEX I

Nº	Modelo o tipo Model or type	Características técnicas Technical characteristics
1	Multiplus-II 48/3000/35-32 - 230 V	Entradas: AC: 187-250V~; 50/60Hz; 32A; 2500VA/2470W; Cos Θ> 0,8. DC: 48Vcc; Batería (38-66Vcc); 75A. Salidas: AC: 230 V~; 11A; 50/60Hz; 3000VA/2400W; Icw: 6kA. DC: 48Vcc; 35A. OVCIII; IP21. Clase I.
2	Multiplus-II 24/3000/70-32 230V	Entradas: AC: 187-250V~; 50/60Hz; 32A; 2500VA/2470W; Cos Θ> 0,8. DC: 24Vcc; Batería (19-33Vcc); 75A. Salidas: AC: 230 V~; 11A; 50/60Hz; 3000VA/2400W; Icw: 6kA. DC: 24Vcc; 70A. OVCIII; IP21. Clase I.
3	MultiPlus-II 12/3000/120-32 230V	Entradas: AC: 187-250V~; 50/60Hz; 32A; 2500VA/2470W; Cos Θ> 0,8. DC: 12Vcc; Batería (9,5-17Vcc); 75A. Salidas: AC: 230 V~; 11A; 50/60Hz; 3000VA/2400W; Icw: 6kA. DC:12Vcc; 120A. OVCIII; IP21. Clase I.
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

Información adicional (si es necesaria)
Additional information (if necessary)

Firma
Signature


Lic. Federico Arturo Cintolo
Responsable Técnico


Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 008

Intertek Argentina Certificaciones S.A.
Cerrito 1136, 4° Piso
(C1010AAX) - Buenos Aires - Argentina
Oficina: +54 (11) 5217-9487
Sitio Web: www.intertek-ar.com
Fecha de Emision de esta revision / Issue date of this edition:

22/07/2026