

Otorgada según los requisitos establecidos por la Res. M.E.S.I.C. 236/24, sus anexas y complementarias, al(los) producto(s) cuyas características se detallan a continuación.

Este Certificado será válido por un plazo de 2 años a partir de la fecha de su emisión. Vencido dicho plazo podrá mantenerse válido mediante la constancia de vigilancia de mercado correspondiente.

Granted in accordance with the requirements established by Resolution M.E.S.I.C. 236/24, its annexes and supplementary regulations, to the product(s) whose characteristics are detailed below.

This Certificate will be valid for a period of 2 years from the date of issuance. After this period, it may remain valid through the corresponding market surveillance record.

CERTIFICADO DE MARCA DE CONFORMIDAD (ESQUEMA 5 ISO/IEC 17067) - SEGURIDAD ELÉCTRICA
Mark Of Conformity Certificate (Scheme 5 ISO/IEC 17067) - Electrical Safety

Producto Product	Relé Térmico
Titular del Certificado / Dirección Certificate holder / Address	ADM Group S.R.L. Santiago del Estero 250, Piso 8, Of.30, C.A.B.A., Argentina.
Fábrica / Dirección Factory / address	Changan Group Co.,Ltd. // NO.288 Wei 17th Road, Yueqing Economic Development, Wenzhou, Zhejiang Province, China.
Características técnicas Technical characteristics	Ver Anexo 1
Marca Comercial Trade mark	SANDERSON
Modelo o tipo Model or type	CR2-1301; CR2-1302; CR2-1303; CR2-1304; CR2-1305; CR2-1306; CR2-1307; CR2-1308; CR2-1310; CR2-1312; CR2-1314; CR2-1316; CR2-1321; CR2-1322; CR2-3353; CR2-3355; CR2-3357; CR2-3359; CR2-3361; CR2-3363; CR2-3365.
Norma(s) aplicada(s) Standard(s) used	IEC 60947-4-1: 2009 (Ed. 3.0) + A1: 2012 + IEC 60947-5-1: 2003 (Ed. 3.0) + A1: 2009.
Informe(s) de ensayo / Emitido por Test report / issued by	141201241SHA-001, 141201241SHA-002, 141201241SHA-003, 141201241SHA-004 Intertek Testing Services Shanghai
Fecha de emisión inicial Date of first edition	19/9/2019
Observaciones Remarks	Este certificado anula y reemplaza al CSE-IACSA-A29-002.1R1 de fecha 19/08/2021. Revisión documental por traspaso de la licencia de la Resolución N° 169/18 a la N°236/24. Esta revisión modifica la vigencia del certificado, extendiéndola 12 meses desde su ultimo vencimiento (hasta 7/12/2026) y su vigencia posterior dependerá de realizar el proceso de vigilancia correspondiente.

Firma
Signature


Lic. Federico Arturo Cintolo
Responsable Técnico

Intertek Argentina Certificaciones S.A.
Cerrito 1136, 4° Piso
(C1010AAX) - Buenos Aires - Argentina
Oficina: +54 (11) 5217-9487
Sitio Web: www.intertek-ar.com

Fecha de Emisión de esta revisión / Issue date of this edition:

01/12/2025

ANEXO I / ANEX I

Modelo o tipo

Model or type

Características técnicas

Technical characteristics

Designacion de modelos

CR2-

Codigo de rele de acuerdo con la
corriente nominal de servicio
380/400 Vca AC3

Tamaño Carcaza Rele

Ue=415V; Ui=690V; 3 fases; Uimp= 6kV; IP20; 50/60Hz; (CR2-13:Iq=Ir=3kA); (CR2-33:Iq=Ir=5kA)
Tipo de coordinacion: Tipo 2; Clase de disparo: 10A

Circuito Principal

Modelo	CR2-1301	CR2-1302	CR2-1303	CR2-1304	CR2-1305	CR2-1306
Ie,AC-3(A):	0,1-0,16	0,16-0,25	0,25-0,4	0,4-0,63	0,63-1	1-1,6
Modelo	CR2-1307	CR2-1308	CR2-1310	CR2-1312	CR2-1314	CR2-1316
Ie,AC-3(A):	1,6-2,5	2,5-4	4-6	5,5-8	7-10	9-13
Modelo	CR2-1321	CR2-1322	CR2-3353	CR2-3355	CR2-3357	CR2-3359
Ie,AC-3(A):	12-18	17-25	23-32	30-40	37-50	48-65
Modelo	CR2-3361	CR2-3363	CR2-3365			
Ie,AC-3(A):	55-70	63-80	80-93			

Circuito Auxiliar

Ue: 415V; Ie: 1,58A; Ith:5A; AC-15

Información adicional (si es necesaria)

Additional information (if necessary)

Firma

Signature

Lic. Federico Arturo Cintolo

Responsable Técnico

Intertek Argentina Certificaciones S.A.

Cerrito 1136, 4° Piso

(C1010AAX) - Buenos Aires - Argentina

Oficina: +54 (11) 5217-9487

Sitio Web: www.intertek-ar.com

Fecha de Emision de esta revision / Issue date of this edition:

1/12/2025