

Certificado Certificate



Certificado de Marca de Conformidad según Resolución S.I.C. N° 236/24 relativa a materiales para instalaciones eléctricas.

Certificate of Conformity Mark according to Resolution S.I.C. N° 236/24 related to materials for electrical installation.



Certificado Nro. <i>Certificate Nr.</i>	RA 4182999 EM (R1)
Informe de evaluación Nro. <i>Evaluation report Nr.</i>	E5181341 Z02
Nombre y dirección del titular del certificado <i>Name and address of the certificate holder</i>	ADM Group S.R.L. Güemes 1456/58, Avellaneda, Buenos Aires, 1870, Argentina
Identificación tributaria (si aplica) <i>TAX ID - if applicable</i>	30-71291560-5
Nombre y dirección de la fábrica <i>Name and address of the factory</i>	Andeli Group Co., Ltd. No. 208, Weiqi Road, Yueqing, Zhejiang, 325600, P.R. China
Origen <i>Origin</i>	China
Producto <i>Product</i>	DISYUNTOR DE CORRIENTE RESIDUAL / <i>Earth Leakage Circuit Breaker (RCCBs)</i>
Designación <i>Type Designation</i>	TSL1-63
Marca comercial <i>Trademark</i>	SANDERSON
Características principales <i>Ratings and principal characteristics</i>	Tensión Nominal : AC 240V, 50/60Hz (2 polos) ó AC 415V, 50/60Hz (4 polos) Corriente Nominal : 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A ó 63A Corriente de Operación residual : 30mA, 100mA ó 300 mA Corriente de Corto Circuito Nominal : 6000A Característica de Corriente : AC
Información adicional (si es necesaria) <i>Additional information (if necessary)</i>	Este certificado reemplaza al certificado RA 4182999 E <i>This certificate replaces certificate RA 4182999 E</i>
Ensayado según <i>Tested according to</i>	IEC 61008-1:2010+A1+A2 IEC 61008-2-1:1990
Laboratorio de ensayo <i>Testing Laboratory</i>	Este certificado ha sido emitido en base al Certificado R 50454906 emitido por TÜV Rheinland LGA Products GmbH., en conformidad con ISO/IEC 17065:2012 capítulo 7.4.5

Este certificado (tipo 5 - IRAM-ISO/IEC 17067:2015), está vinculado a un contrato para el alcance arriba citado.
This certificate (type 5 - IRAM-ISO/IEC 17067:2015) is based on our Testing and Certification Regulation for the above-mentioned scope.

Fecha de emisión: 08/09/2021
Date of issue(day/mo/yr)

Fecha de revisión: 20/01/2026
Revision date (day/mo/yr)

Certificador: Ing. P. Gilardoni
Certifier:

TÜV Rheinland Argentina S.A., Av. Cabildo 642, Piso 2º,
(C1426AAT), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Autorizado por Resolución S.I.C. N° 236/24, artículo N° 10
Authorized by Resolution S.I.C. Nr. 236/24, article Nr. 10

FCMEM-Rev. 1