

	INFORME DE ENSAYO				SE N° 61363
	Rev 00	02/05/16	Registro	RG 13/2/1190:04	Pág. 1/ 15

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO ENSAYADO

Descripción del producto:	Lámpara LED
Marca comercial:	Yarlux
Modelo: / Referencia de tipo:	G60AP15W (6400K) / -
Fabricante: / Importador:	- / Yarlux S.A.
Fabricado en: / Dirección:	China / -
Características nominales:	220V~ 50Hz 15W 0,136A 800lm 53,3lm/W 6400K E27
Observaciones:	Clase declarada: A+

ESPECIFICACIÓN DE LA MUESTRA

La muestra fue seleccionada por:	Bureau Veritas Argentina S.A.
Identificación de la muestra:	TMV-22160934
Referencia del certificador:	108/WL31
Fecha de toma de muestra de la certificadora:	16/09/2022
Fecha de inicio del ensayo:	16/09/2022

CLIENTE

Nombre / Razón social:	Yarlux S.A.	Teléfono:	+54 11 4674 1818
Dirección:	Medina 1538	Localidad:	Parque Avellaneda
Provincia:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	País:	Argentina

ESPECIFICACIÓN DEL ENSAYO

Norma de referencia:	IRAM 62404-3 (2017) + FE N° 01 (2019)
ETIQUETADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LÁMPARAS ELÉCTRICAS PARA ILUMINACIÓN GENERAL. Parte 3: Lámparas LED.	
Tipo de ensayo:	Completo
Observaciones:	El procedimiento empleado se encuentra indicado en la norma de referencia. No se emplearon métodos no normalizados ni se aplicaron desviaciones. La norma aplicada podría no ser la última vigente. Los ensayos fueron realizados con una tensión de alimentación de 220V 50Hz.
Fecha de finalización del ensayo:	08/03/2023

Este Informe de Ensayo de Tipo cubre solamente los puntos verificados de la norma, sobre la muestra ensayada y no abre juicio alguno sobre la producción normal del fabricante

REFERENCIA PARA LA INTERPRETACIÓN DE LA TABLA

No Aplicable:	NA	No Cumple:	NC	Cumple:	C	No Verificado:	NV
---------------	----	------------	----	---------	---	----------------	----

Ensayado por Laboratorista	Revisado por Responsable de Calidad	Aprobado por Director Técnico
		
Ariel Fernandez	Jorge Frutos	Ing. Jorge Erhardt

Fotografía:



LACRE N°:	TMV-22160934
Matrícula BV:	108
Identificación:	W-L31
Cliente:	YARLUX S.A.
Auditor:	VALENTIN GONZALEZ

	INFORME DE ENSAYO				SE N° 61363
	Rev 00	02/05/16	Registro	RG 13/2/1190:04	Pág. 3/ 15

RESUMEN DE NO CONFORMIDADES

Referencias:	No posee
---------------------	-----------------

	INFORME DE ENSAYO				SE N° 61363
	Rev 00	02/05/16	Registro	RG 13/2/1190:04	Pág. 4/ 15

IRAM 62404-3			
Ref.	Requisito – Ensayo	Observaciones	Veredicto

4	REQUISITOS		
---	------------	--	--

	Etiqueta según cláusula 5 y 7 de esta norma	Etiqueta declarada en el embalaje. Verificaciones según capítulos 5 y 7.	C
	Marcado legible y duradero	Etiqueta impresa legible	C
	Visibilidad de la etiqueta	Legible en una de las caras externas del packaging	C
	Etiqueta en embalajes muy pequeños		NA

5	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA		
---	--------------------------------	--	--

	Índice de eficiencia energética (IEE): Clasificación	Etiqueta declarada en el embalaje: Clase: A+ Ver Anexo 1	C
--	--	--	---

7	ETIQUETA		
---	----------	--	--

7.1	Modelo de la etiqueta, según 1a (policromática) o 1b (monocromática)	Etiqueta según "Figura 1a"	C
7.2	Información:	Flecha indicadora: A+	C
	I) Clase de eficiencia energética declarada		
	II) Flujo luminoso [lm]	800lm	C
	III) Potencia en [W]	15W	C
	IV) IRAM 62404-3	Impresa en la etiqueta	C
7.3	Etiqueta de versión reducida, según figura 2a (policromática) o 2b (monocromática).		NA
7.4	Diseño de la etiqueta de eficiencia energética	Dimensiones de la figura "1a" Ancho exterior: 36,0mm Altura exterior: 73,0mm	C

8	MÉTODOS DE ENSAYO		
---	-------------------	--	--

8.6	Criterios de aceptación		
8.6.1	Potencia inicial de cada lámpara.	Valor declarado: 15W Valores medidos: Ver Anexo 1	C
	Promedio de la potencia inicial de todas las lámparas.	Valores medidos: Ver Anexo 1	C
8.6.2	Flujo luminoso inicial de cada lámpara.	Valor declarado: 800lm Valores medidos: Ver Anexo 1	C
	Promedio del flujo luminoso inicial de todas las lámparas.	Valores medidos: Ver Anexo 1	C

	INFORME DE ENSAYO				SE N° 61363
	Rev 00	02/05/16	Registro	RG 13/2/1190:04	Pág. 5/ 15

IRAM 62404-3			
Ref.	Requisito – Ensayo	Observaciones	Veredicto

9	EMBALAJE
---	----------

	Información en embalaje:		
	a) Marca comercial.	YARLUX	C
	b) Potencia verificada [W]	15W	C
	c) Tensión [V]	220V~	C
	d) Flujo luminoso verificado [lm]	800lm	C
	e) Lúmenes por watt [lm/W]	53,3lm/W	C

	INFORME DE ENSAYO				SE N° 61363
	Rev 00	02/05/16	Registro	RG 13/2/1190:04	Pág. 6/ 15

Requisitos Adicionales no contemplados por la norma de referencia:

Ref.	Punto	Requisito – Ensayo	Observaciones	Veredicto
Disposición 586/2020	3.1	La etiqueta deberá permanecer adherida, con la información indicada en la norma citada, como mínimo, hasta que haya sido entregado al consumidor final. En la parte inferior de la etiqueta se consignará la leyenda "Res. ex S. I. C. y M. N° 319/99", debajo de la cual se colocará el logo o marca del organismo de certificación reconocido interviniente,	Etiqueta impresa en el embalaje, en forma visible. La etiqueta porta la información adecuada como pide leyenda "Res. ex S. I.C. y M. N°319/99" como requiere en esta cláusula 3.1 de la Resolución	C
	3.2	Mantenimiento de flujo luminoso Para la indicación de la vida nominal de la lámpara en horas en el rotulado del producto, se deberá considerar el mantenimiento del flujo luminoso	Vida declarada: 19.000hs Verificación del mantenimiento de flujo (período 3000h): Ver Anexo 1	C
	4	ROTULADO. Adicionalmente al etiquetado previsto en este Anexo, se deberá colocar en el embalaje primario del producto, de manera visible, legible e indeleble, y en idioma nacional, la información prevista en el punto 9 de la Norma IRAM 62404-3:2017 y la vida nominal de la lámpara en horas.	El embalaje contiene impresa la información requerida en el punto 9 de la norma IRAM 62404-3 y además también está indicada la vida en "h"	C

	INFORME DE ENSAYO				SE N° 61363
	Rev 00	02/05/16	Registro	RG 13/2/1190:04	Pág. 7/ 15

ANEXO 1

TABLA 1: IEE y CLASIFICACIÓN

Muestras tal como son provistas. Lámparas estabilizadas

Lámpara N°	Pn [W]	Flujo lumin. [lm]	P ref. [W]	IEE (%)	Clase
1	11,35	957,55	74,15	15,31	A+
2	11,44	948,17	73,56	15,55	A+
3	12,04	964,50	74,59	16,14	A+
4	11,97	992,15	76,33	15,68	A+
5	10,36	922,30	71,92	14,41	A+
6	11,72	982,29	75,71	15,48	A+
7	11,40	941,38	73,13	15,59	A+
8	10,25	948,34	73,57	13,93	A+
9	11,96	1011,88	77,58	15,42	A+
10	11,92	993,77	76,44	15,59	A+
11	12,02	982,13	75,70	15,88	A+
12	11,02	918,91	71,70	15,37	A+
13	11,72	986,50	75,98	15,43	A+
14	11,96	1003,31	77,04	15,53	A+
15	10,90	925,86	72,14	15,11	A+
16	11,93	989,08	76,14	15,67	A+
17	10,26	956,26	74,07	13,85	A+
18	11,86	1007,19	77,28	15,35	A+
19	10,98	924,57	72,06	15,24	A+
20	11,62	976,96	75,38	15,42	A+
Promedios	11,43	966,66	74,73	15,30	A+

	INFORME DE ENSAYO				SE N° 61363
	Rev 00	02/05/16	Registro	RG 13/2/1190:04	Pág. 8/ 15

TABLA 2: POTENCIA

Muestras tal como son provistas. Lámparas estabilizadas

Lámpara N°	Pn [W]	Máx req [W]	Veredicto
1	11,35	16,5	C
2	11,44		C
3	12,04		C
4	11,97		C
5	10,36		C
6	11,72		C
7	11,40		C
8	10,25		C
9	11,96		C
10	11,92		C
11	12,02		C
12	11,02		C
13	11,72		C
14	11,96		C
15	10,90		C
16	11,93		C
17	10,26		C
18	11,86		C
19	10,98		C
20	11,62		C
Promedios	11,43	16,1	C

	INFORME DE ENSAYO				SE N° 61363
	Rev 00	02/05/16	Registro	RG 13/2/1190:04	Pág. 9/ 15

TABLA 3: FLUJO LUMINOSO

Muestras tal como son provistas. Lámparas estabilizadas

Lámpara N°	Flujo lumin. [lm]	Mín req [lm]	Veredicto
1	957,55	720,0	C
2	948,17		C
3	964,50		C
4	992,15		C
5	922,30		C
6	982,29		C
7	941,38		C
8	948,34		C
9	1011,88		C
10	993,77		C
11	982,13		C
12	918,91		C
13	986,50		C
14	1003,31		C
15	925,86		C
16	989,08		C
17	956,26		C
18	1007,19		C
19	924,57		C
20	976,96		C
Promedios	966,66	740,0	C




	INFORME DE ENSAYO				SE N° 61363
	Rev 00	02/05/16	Registro	RG 13/2/1190:04	Pág. 10/ 15

TABLA 4: MANTENIMIENTO DEL FLUJO LUMINOSO

Luego de período de operación de 3000hs

Lámpara N°	Flujo lumin. [Lm]	Manten. Flujo (%)	Mín req (%)	Fallas	Veredicto
1	904,25	94,4	93,1	OK	C
2	898,55	94,8		OK	
3	910,68	94,4		OK	
4	929,01	93,6		OK	
5	885,16	96,0		OK	
6	941,20	95,8		OK	
7	900,57	95,7		OK	
8	900,55	95,0		OK	
9	958,97	94,8		OK	
10	937,20	94,3		OK	
11	924,30	94,1		OK	
12	866,42	94,3		OK	
13	945,79	95,9		OK	
14	947,15	94,4		OK	
15	863,09	93,2		OK	
16	931,92	94,2		OK	
17	893,96	93,5		OK	
18	941,45	93,5		OK	
19	869,11	94,0		OK	
20	923,53	94,5		OK	
Promedios	913,64	94,5	-	-	-

ANEXO 2





	INFORME DE ENSAYO				SE N° 61363
	Rev 00	02/05/16	Registro	RG 13/2/1190:04	Pág. 15/ 15

LISTADO DE COMPONENTES

DENOMINACIÓN	MARCA	MODELO	DATOS TÉCNICOS	SELLOS DE SEG.	ORIGEN
Cableado Interno	-	-	0,20mm ²	-	-
Placa de Circuito Impreso	-	XCTXX 483 14-15 SN-2335Y	Ø: 46,30mm	-	-
Puente Rectificador de Diodos (DB)	-	MB10F	-	-	-
Circuito Integrado	-	ICL1102 A10912AED D2222	-	-	-
Resistor SMD (R2)	-	-	15Ω	-	-
Capacitor Electrolítico	TIACHEN	-	6,8 µF 400V 105°C	-	-
Resistor SMD (R1)	-	-	510KΩ	-	-
15 x LED SMD	-	-	3,2mm x 2,7mm	-	-

LISTADO DE INSTRUMENTOS

Código de equipo	Descripción
E-349	Fuente de AC regulada y regulable
E-338	Variador de tensión
E-341	Esfera de Ulbrichts
E-352	Cabezal fotométrico
E-351	Foto amperímetro
E-342	Medidor monofásico de energía
E-126	Termohigrómetro Digital
E-160	Cronómetro
E-358	Cámara de eficiencia de lámparas
E-369	Controlador de temperatura de cámara de lámparas
E-826	Planilla base 62404-3 / UNIT 1218