

DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD (DJC)

Res. S.I.C. N° 236/24 y complementarias

Número de Identificación de DJC:
20251002-EATO-0009-13253

Información del Fabricante o Importador:

- **Razón Social:** EATON INDUSTRIES (ARGENTINA) S.A.
- **C.U.I.T. N°:** 30688428846
- **Nombre Comercial o Marca Registrada:** EATON.
- **Domicilio Legal:** Manuel Ugarte 2110, Piso 8, C.A.B.A., Argentina.
- **Domicilio de la planta de producción o del depósito del importador:** Av. 27 de Febrero 6350, C.A.B.A., Argentina.
- **Teléfono:** +54 11 5365-6978
- **Correo Electrónico:** marketingsouthcone@eaton.com

Representante Autorizado:

- **Nombre y Apellido / Razón Social:** No aplicable.
- **Domicilio Legal:** No aplicable.
- **C.U.I.T. N°:** No aplicable.

Información del Producto:

- **Código de Identificación Único del Producto:** Referirse a "modelo" en la tabla.
- **Fabricante:** Eaton Electro Productie s.r.l. / Str. Independentei 8, Sarbi 437155, Maramures, ROMANIA
- **Identificación del producto (marca, modelo, características técnicas):**
Minicontactores auxiliares.

Marca	Modelo	Características Técnicas
EATON	VER ANEXO	VER ANEXO

ANEXO

Modelos	Tensiones alternas AC Voltages	AC-1	AC-15
DILA-xy	230 V	Ie=16 A	4 A
	400 V		4 A
	500 V		1,5 A

Donde “x” e “y” pueden ser caracteres numéricos del 0 al 4 e indican combinaciones de contactos auxiliares.

Características de las bobinas de comando / coil 's rating: 12 Vac 50 Hz – 24 Vac 50 Hz - 48 Vac 50 Hz – 240 Vac 50 Hz – 24 Vac 60 Hz – 110 Vac 60 Hz – 115 Vac 60 Hz - 42 Vac 50 Hz / 48 Vac 60 Hz – 110 Vac 50 Hz / 120 Vac 60 Hz – 190 Vac 50 Hz / 220 Vac 60 Hz – 220 Vac 50 Hz / 240 Vac 60 Hz – 230 Vac 50 Hz / 240 Vac 60 Hz – 380 Vac 50 Hz / 440 Vac 60 Hz – 400 Vac 50 Hz / 440 Vac 60 Hz – 415 Vac 50 Hz / 480 Vac 60 Hz – 24 Vac 50/60 Hz – 42 Vac 50/60 Hz – 110 Vac 50/60 Hz – 230 Vac 50/60 Hz – 12 Vdc – 24 Vdc – 48 Vdc – 60 Vdc – 110 Vdc – 220 Vdc

Normas y Evaluación de la Conformidad:

- **Reglamento/s Aplicable/s:** Res.236/2024; Res.26/2025
- **Norma/s Técnica/s:** IEC 60947-5-1:1997+A1:1999+A2:1999
- **Procedimiento de Evaluación de la Conformidad emitido por un OEC:** Certificación local según apartado 3.2.2 del Anexo de la Res. 237/2024.
- **Esquema de certificación según norma ISO/IEC 17067:** Esquema 5
- **Fecha de próxima vigilancia:** 12/12/2026
- **Referencia al Documento de Evaluación de la Conformidad:**

Certificado: DC-E-E152-021.1

Informe:N° E1522017DILA22 & E1522017DILA40

- **Datos del OEC Interviniente:**

Certificadora: IRAM

Laboratorio: Laboratorio de planta

Otros Datos:

- Enlace a la copia de la Declaración de la Conformidad en Internet:

<https://cdogroups.org/marcado-qr/mvbjmndsce90muhgvtzwbe5sbk1xqt09/>

Responsabilidad y Sanciones

La presente **Declaración Jurada de la Conformidad (DJC)** se emite en total conformidad con el **Reglamento Técnico de “SEGURIDAD ELÉCTRICA”**, aprobado por **Resolución N°236/2024 y N°26/2025** de la **SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, por la conformidad del producto y por la conservación de la DJC, así como la totalidad de la documentación respaldatoria de los datos aquí denunciados, durante diez años después de la introducción del producto en el mercado de la República Argentina.

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato o información en esta Declaración, o la falta de presentación de la documentación requerida por la Autoridad, será pasible de las sanciones previstas en la **Ley N° 24.240** y sus modificatorias, así como en el **Decreto N° 274/2019**, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o administrativa aplicable, conforme al **Artículo 110 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 – T.O. 2017**.

Fecha y Lugar: *Buenos Aires, 02 de Octubre de 2025*

Firma: